

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-ВЕ.ПБ37.В.00244
(номер сертификата соответствия)

ТР 0623092
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и место-
нахождение заявителя)

RENOLIT Belgium N.V. Адрес: Industriepark «De Bruwaan» 9, B-9700
OUDENAARDE, Бельгия. Телефон +32 55 33 97 11, факс +32 55 31 86 58.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и место-
нахождение изготовителя
продукции)

RENOLIT Belgium N.V. Адрес: Industriepark «De Bruwaan» 9, B-9700
OUDENAARDE, Бельгия. Телефон +32 55 33 97 11, факс +32 55 31 86 58.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
(наименование и местонахождение органа по сертификации,
выдавшего сертификат соответствия)

ОС "НПО ПОЖЦЕНТР" ООО "НПО ПОЖЦЕНТР". 115408, г.
Москва, ул. Советская, д. 15, стр. 1, тел. (495) 673-79-33, факс
(495) 673-13-27. ОГРН: 1077759457489. Аттестат рег. № ССПБ.RU.ПБ37 выдан 23.04.2009г. МЧС

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО
ПРОДУКЦИЯ**
(информация об объекте сертификации,
позволяющая идентифицировать объект)

Материалы рулонные кровельные,
битумонесовместимые марки ALKORPLAN D 35X71
(толщиной 1,5 мм). Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
57 7400

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА
(ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

(наименование технического регламента (технических
регламентов), на соответствие требованиям которого
(которых) проводилась сертификация)

Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности (Федеральный
закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ). Класс
пожарной опасности строительных
материалов КМ5: группа сильногорючие

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
3920 43 900 0

(Г4), группа легковоспламеняемые (В3), группа слабораспространяющие
(РП2).

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

26.03.2009 г.

Отчет об испытаниях № 724/РС от 28.06.2010 г. НИЛ ПВБ
ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", рег. № ССПБ.RU.ИН.153 от

Акт оценки производства сертифицируемой продукции № 0290-АОП от 28.05.2010 г. ОС «НПО
ПОЖЦЕНТР» ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", рег. № ССПБ.RU.ПБ37.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по
сертификации в качестве доказательств соответствия
продукции требованиям технического регламента
(технических регламентов))

Место нанесения знака обращения на рынке: на продукции и
(или) на ее упаковке (таре), а так же в сопроводительной
документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 02.07.2010 по 01.07.2015



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

В.А. Литвинов

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

А.Б. Ильин