

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ С-ВЕ.ПБ37.В.00242
(номер сертификата соответствия)

ТР 0623090
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ RENOLIT Belgium N.V. Адрес: Industriepark «De Bruwaan» 9, B-9700
(наименование и место- OUDENAARDE, Бельгия. Телефон +32 55 33 97 11, факс +32 55 31 86 58.
нахождение заявителя)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ RENOLIT Belgium N.V. Адрес: Industriepark «De Bruwaan» 9, B-9700
(наименование и место- OUDENAARDE, Бельгия. Телефон +32 55 33 97 11, факс +32 55 31 86 58.
нахождение изготовителя
продукции)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОС "НПО ПОЖЦЕНТР" ООО "НПО ПОЖЦЕНТР". 115408, г.
(наименование и местонахождение органа по сертификации. Москва, ул. Советская, д. 15, стр. 1, тел. (495) 673-79-33, факс
выданный сертификат соответствия) (495) 673-13-27. ОГРН: 1077759457489. Аттестат рег. № ССПБ.RU.ПБ37 выдан 23.04.2009г. МЧС
России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО Материалы рулонные кровельные,
ПРОДУКЦИЯ битумнесовместимые марок ALKORPLAN F 35276
(информация об объекте сертификации, CIS (толщиной 1,2 мм и 1,5 мм) и ALKORPLAN
позволяющая идентифицировать объект) 35X76 (толщиной 1,2 мм). Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
57 7400

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА
(ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

умеренновоспламеняемые (В2), группа нераспространяющие (РП1), для
толщины 1,2 мм - группа слабогорючие (Г1), для толщины 1,5 мм - группа
умеренногорючие (Г2).

Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности (Федеральный
закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ). Класс
пожарной опасности строительных
материалов КМ3: группа

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
3921 90 900 0

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

от 26.03.2009 г.

Отчеты об испытаниях: № 721/РС; 722/РС от 28.06.2010 г.
НИЛ ПВБ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", рег. № ССПБ.RU.ИН.153

Акт оценки производства сертифицируемой продукции № 0290-АОП от 28.05.2010 г. ОС «НПО
ПОЖЦЕНТР» ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", рег. № ССПБ.RU.ПБ37.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по
сертификации в качестве доказательств соответствия
продукции требованиям технического регламента
(технических регламентов))

Место нанесения знака обращения на рынке: на продукции и
(или) на ее упаковке (таре), а так же в сопроводительной
документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 02.07.2010 по 01.07.2015



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

В.А. Литвинов

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

А.Б. Ильин