

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ С-ВЕ.ПБ37.В.00241
(номер сертификата соответствия)

ТР 0623089
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ RENOLIT Belgium N.V. Адрес: Industriepark «De Bruwaan»9, B-9700
(наименование и место-нахождение заявителя) OUDENAARDE, Бельгия. Телефон +32 55 33 97 11, факс +32 55 31 86 58.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ RENOLIT Belgium N.V. Адрес: Industriepark «De Bruwaan»9, B-9700
(наименование и место-нахождение изготовителя продукции) OUDENAARDE, Бельгия. Телефон +32 55 33 97 11, факс +32 55 31 86 58.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОС "НПО ПОЖЦЕНТР" ООО "НПО ПОЖЦЕНТР". 115408, г.
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) Москва, ул. Советская, д. 15, стр. 1, тел. (495) 673-79-33, факс (495) 673-13-27. ОГРН: 1077759457489. Аттестат рег. № ССПБ.RU.ПБ37 выдан 23.04.2009г. МЧС

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Материалы рулонные кровельные,
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) битумонесовместимые марки ALKORPLAN L 35177 (толщиной 1,2 мм и 1,5 мм). Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
57 7400

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях
(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация) пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов КМ5: группа сильногорючие (Г4), группа легковоспламеняемые (В3), группа слабораспространяющие (РП2).

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
3921 90 900 0

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Отчет об испытаниях № 720/РС от 28.06.2010 г. НИЛ ПВБ
26.03.2009 г. ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", рег. № ССПБ.RU.ИН.153 от
Акт оценки производства сертифицируемой продукции № 0290-АОП от 28.05.2010 г. ОС «НПО ПОЖЦЕНТР» ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", рег. № ССПБ.RU.ПБ37.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Место нанесения знака обращения на рынке: на продукции и
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов)) (или) на ее упаковке (таре), а так же в сопроводительной документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 02.07.2010 по 01.07.2015



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

В.А. Литвинов

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

А.Б. Ильин